


SC PANEBO GAZ SRL

Nr. 119 / 17.09.2018

- Ius M. Iancu
- SVSU





Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Având în vedere art. 14 din Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase va informez ca obiectivul Stație de îmbuteliere GPL aparținând SC PANEBO GAZ SRL se încadrează ca amplasament de nivel inferior, conform anexei 1, partea 2, coloana 2.

Vă anexez informațiile puse la dispoziția publicului.

Cu deosebit respect,

Administrator

VADUVA ALEXANDRU



120 / 17.09.2018

**INFORMATII CARE TREBUIE
COMUNICATE PUBLICULUI**

1. Numele titularului activitatii: SC PANEBO GAZ SRL

Adresa sediul social: jud. Giurgiu, mun. Giurgiu, sos. Sloboziei km.5, tel: 0735333983, fax: 0346566912, e-mail: giurgiu@panebo.ro;

Punct de lucru: localitatea Giurgiu, sos Sloboziei km 5, jud. Giurgiu, tel. / fax: 0346566912;

Informatii pentru identificarea, dupa functia detinuta, a persoanei care furnizeaza informatiile: Oprea Florica, sef statie, tel. 0726988464, cadru tehnic Toban Liliana, tel 0727843118;

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de punere în aplicare a prezentei legi și că notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) a fost înaintata autorității competente.

Obiectivul intra sub incidenta Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase. S-a transmis notificarea privind activitatea unitatii la Secretariatul de Risc din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Giurgiu.

3. Explicarea, în termeni simpli, a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului: depozitare de GPL pentru uz casnic in vase de stocare dupa care se ambaleaza in butelii de aragaz cu capacitate de 26 l.

Buteliile de aragaz umplute cu gaz de uz casnic se încarca in autoutilitare, specializate pentru transport substante periculoase si se distribuie la consumatori.

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de pericolozitate a substanțelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase.

Denumire: gaz petrolier lichefiat numit si GPL- consum casnic pentru butelii, este substanta nominalizata in anexa 1, partea 2 din actul legislativ amintit, fraza de pericol H220 - gaz inflamabil de categoria 1, fraza de precautie P102 A nu se lasa la indemana copiilor, P210 A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise sau suprafete incinse. - Fumatul interzis, P202: A nu se manipula decât dupa ce au fost citite si intelese toate masurile de securitate, P281: Utilizati echipamentul de protectie individuală, conform cerințelor.

Caracteristici periculoase (limita de explozie in aer, la 760 mm Hg si 20 grd. C): evaporarea acestui produs antreneaza formarea de volume apreciabile de gaz, capabile sa formeze cu aerul amestecuri explozibile, in limitele de explozie de la 1,8% la 15% vol.

Vaporii sunt mai grei decat aerul, se raspandesc la sol putandu-se aprinde de la distanta. Efectele lui sunt generate de proprietatea de a disloca aerul din spatii inchise.

Atmosfera devine asfixianta, cu efecte nefaste, daca concentratia oxigenului scade sub 16-17%.

Informatii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potentiale asupra populatiei si mediului:

Pericole specifice: incendiu ce conduce la accident, la o explozie sau eliberarea accidentala a gazului avand consecinte:

- vatamarea persoanelor, producerea de daune asupra bunurilor imobiliare.
- producerea de efecte nocive imediate asupra mediului

5. Informatii generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

Alarmarea populatiei se face de catre Primaria Giurgiu prin sirenele de alarmare amplasate in localitate. Semnalele de alarma folosite pe timpul urgentei sunt urmatoarele:

-semnalul alarma la dezastre se compune din 5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde intre ele.

-semnalul de incetare a alarmei se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.

Informatii corespunzatoare asupra actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda populatia vizata si asupra comportamentului pe care trebuie sa il adopte in cazul in care se produce un accident major:

- populatia va sta in locuinte sau in alte incaperi care ofera protectie;
- va etansa usile si ferestrele si va sta departe de acestea;
- pentru protectie se alege camere cu mai putine usi si ferestre si ~~cu~~ peretii rezistenti de foc;
- se asculta radioul si televizorul in vederea informarii asupra starii de fapt;
- nu se paraseste locuinta/incaperea decat la anunturile administratiei publice locale.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22:

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social din sos. Slobozia km 5, Giurgiu, tel. 0735333983, fax:0346566912.

De asemenea se poate accesa site societatii si anume: www.panebo.ro/informatii .

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva cerințelor de la art. 22:

Informatii suplimentare se pot obtine de la:

- Sediul social al obiectivului/ punctul de lucru;
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență "VLASCA" al Judetului Giurgiu, 0246215150, 0246211212;

- GNM-CJ Giurgiu, tel 0246 217 702;
- APM Giurgiu - Secretariatul de Risc, tel.0246214760/ 0246216980/
0746248733, fax : 0246211410.

Administrator

VADUVA ALEXANDRU

